

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pedido de Compra: N°213/24

Expediente: 2024-15041150-GDEBA-EAARS

Objeto de la Contratación: “300Mts DE CABLE DE POTENCIA TIPO SUBTERRANEO TETRAPOLAR S/NORMA IRAM 2178 CAT II, CONDUCTOR DE COBRE S/NORMA IRAM 2022 CALSE II + AISLACION POLICLORURO VINILO (PVC) FRT S/NORMA IEC 60332 + NUCLEO RELENO NEOPRENO (PCP) + BLINDAJE MALLA DE ACERO ZINCADO + MALLA DE COBRE TRENZADO + SEPARADOR CINTA POLIESTER + VAINA EXTERIOR POLICLORURO VINILO (PVC) ECOLOGICO TIPO ST2. TENSION 1,00KV SECCION 3X95mm² + 50mm²(NUETRO)”.

Observación:

- CABLE TETRAPOLAR SUBTERRANEO 3x95 + 1x50.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas
Especificaciones Técnicas**

Número:

Referencia: ESPECIFICACION TECNICA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.